

ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ
о технологических нарушениях в сетях 220-110-35-10 (6) 0,4 кВ АО «АРЭК»
по состоянию на 23 июня 2022 года на 08-00 часов.

№ п/п	Дата и время		Наименование населенных пунктов	Наименование ПС	Наименование ВЛ	Причина отключения	Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования	Время простоя (ч)	Количество отключенных потребителей		Недоотпуск э/э (кВт*ч)		
	Отключения	Снятия ограничения							Включения	Физ. лица		Юр. лица	Итого
РЭУ													
1	21.06.22 19:40		п.Костомар	ПС Ново-Владимировка	ВЛ-10кВ №16 (на балансе Акимата)	Защита РЗА: Земля на ф. "А". Сообщено.		25,633	0	5	700		
2	22.06.22 7:37		г.Косшы	ПС Северная	ВЛ-10кВ №303 (на балансе КИПЭСТ)	Защита РЗА: Идет коронация ВВ, сообщено		6,883	0	1	1260		
СМЭС													
1	22.06.22 8:50		с. Малтабар, отг. Участки	ПС Ерментау Г-1	ВЛ-10кВ №5	МТЗ, РПВ не успешное, Земля фаза "С", 0, ветер, отключен МЛР-1-5, на ограничении отг. участки 14-42 вкл. МЛР-1, откл. МЛР-8-1Ар. на отг. потреб. КТП-50219.		0,58	138	14	152		
											34		

**Заместитель генерального директора
по производству - главный инженер**

В. Утябаев

время отправки _____

