

ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ
о технологических нарушениях в сетях 220-110-35кВ АО «АРЭК»
по состоянию на 09-11 ноября 2019 года на 08-30 часов.

№ п/п	Дата и время		Наименование вале РЭС	Наименование населенных пунктов	Наименование ПС	Наименование ВЛ	Причина отключения	Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования	Время простоя (ч)	Количество отключенных потребителей			Недоотпуск э/э (кВт*ч)
	Отключена	Включена								Физические лица	Юр. лица	Итого	
1	09.11.19 21-27	09.11.19 21-54	Аст РЭС	Егиндыколь, Узынколь, Тоганас, Буревестник	-	ВЛ-110кВ «Урман – Краснознамен ка»	Защита РЗ и А: АУ, ДЗ 3 зона. Погода: Буран, сильный ветер. Временем 21-54 на ПС Урман включен СЭВ-110кВ.	-	0,45	1800	38	1838	740
2	09.11.19 21-27	09.11.19 22-27	Корг РЭС	Полтавское, Жаманкулак Жулдыз, Абая, Спиридонов ка	-	ВЛ-110кВ «Кургальджино - Краснознаменк а»	Защита РЗ и А: АУ, ДЗ без зоны. Погода: Буран, сильный ветер. Временем 22-27 на ПС Кургальджино включен МВ-110кВ Краснознаменка.	-	1,0				

**И.о. заместителя Генерального директора
по производству - главный инженер**



А.Сыръвачев

