

ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ
о технологических нарушениях в сетях 220-110-35-10 (6) 0,4 кВ АО «АРЭК»
по состоянию на 23 января 2020 года на 10-30 часов.

№ п/п	Дата и время		Наименование населенного пункта	Наименование ПС	Наименование ВЛ	Причина отключения	Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования	Время простоя (ч)	Количество отключенных потребителей			Недоотпуск э/э (кВт*ч)
	Отключена	Включена							Физические лица	Юр. лица	Итого	
1	22.01.20 17-31		с.Донское	ЖарРЭС	ВЛ-35кВ «Державинская-Донская»	ТО, РПВ «Неуспешное».			246	10	256	
2	22.01.20 22-11		г.Державинск	ЖарРЭС	ВЛ-35кВ «Державинская-Южная»	МТЗ, РПВ «Неуспешное». В 09-55 23.01.20 ПС Южная перезапитана от ПС Пригородная.			235	7	242	
3	22.01.20 22-56		п.Жаксы	ЖРЭС	ВЛ-10кВ №6 «Юг».	Отключена вручную, земля Ф-«В».			179	3	182	
4	23.01.20 04-20		п.Жаксы	ЖРЭС	ВЛ-10кВ №1 «РРС»	Отключена вручную, земля Ф-«С».			-	1	1	
6	22.01.20 23-14		потребительская	АкколРЭС	ВЛ-10 №34	МТЗ буран						
7	23.01.20 0-43		с.Тастыозек	БулРЭС	ВЛ-10кВ №14	МТЗ буран			190	6	196	
8	23.01.20 02-26		потребительская	ШортРЭС	ВЛ-6кВ №24	МТЗ буран						

9	23.01.20 02-49		АкколР ЭС	потребительская	ПС Акколь	ВЛ-10 №16	МТЗ буран						
10	23.01.20 07-00		БулРЭС		ПС Никольская	ВЛ-10кВ №4	МТЗ, буран, РПВ не успешное						
11	23.01.20 07-00		БулРЭС		ПС Никольская	ВЛ-10кВ №12	МТЗ, буран, РПВ не успешное						
12	23.01.20 02-49		АкколР ЭС	потребительская	ПС Акколь	ВЛ-10кВ №16	МТЗ, буран, РПВ не успешное						
13	23.01.20 07-32		ШортРЭС	потребительская, рудник "Жолымбет"	ПС Жолымбет	ВЛ-6кВ №13	ф "А"-0 отключена в руч, Буран						
14	23.01.20 07-26		АкколР ЭС	г.Акколь	ПС Алексеевка	ВЛ-10кВ №23	МТЗ.РПВ не успеш.			763	4	158	767
15	22.01.20 21-25	-	ЦРЭС	п. Куянды	ПС Куянды	ВЛ-10кВ №9	Защита РЗиА: Земля фазы «А». РПВ успешное Погода: метель, сильный ветер, снег.	Погода: метель, сильный ветер, снег.		140	18	158	На отгр.
16	23.01.20 04-20	-	ЦРЭС	п. Отемис, Акмола-Фени кс	ПС «Акмолинска я»	ВЛ-10кВ №6	Защита РЗиА: земля ф «В» Погода: метель, сильный ветер, снег. 23.01.20 в 04-20 Акмола-Феникс перезапитано от ВЛ-10- 30 ПС «Акмолинская».	-		110	4	114	На отгр.

17	23.01.20 05-00	-	ЦРЭС	п. Косшы, Тайтобе	п. Косшы, Тайтобе	ПС «Северная»	КЛ-10кВ №113 (кольцо с ПС Целиноградская яч. №14)	Защита РЗиА: МТО ПС «Целиноградская» яч №14 отключена вручную, заход в КРУН 10кВ яч №14 имеется небольшое частичное возгорание кабеля 10кВ, ликвидировано. 23.01.20 в 05-25 ПС «Целиноградская» ПСШ-10кВ перезапитано от Т-1.	КЛ-10кВ №113 (кольцо с ПС Целиноградска яч.№14) На балансе управления энергетики г. Нур-Султан, В оперативном управлении ОДС РЭУ. В эксплуатацион ном обслуживании АО «Астана РЭК», сообщено.	0,41	2100	60	2160	700
18	23.01.20 07-20	-	ЦРЭС	п. Тайтобе	п. Тайтобе	ПС «Северная»	ВЛ-10кВ №112	Защита РЗиА: ЗЗ Погода: метель, сильный ветер, снег.	ВЛ-10кВ №112 на балансе ТОО «КИПЭСТ», сообщено.	-	600	15	615	На огр
19	23.01.20 05-00	-	ЦРЭС	п. Косшы, Тайтобе	п. Косшы, Тайтобе	ПС «Целиноград ская»	ВЛ-10кВ №25	Защита РЗиА: МТЗ Погода: метель, сильный ветер, снег.	-	-	400	10	410	На огр
20	23.01.20 05-00	-	ЦРЭС	п. Косшы	п. Косшы	ПС «Целиноград ская»	ВЛ-10кВ №17	Защита РЗиА: МТЗ Погода: метель, сильный ветер, снег.	-	-	450	20	470	На огр
21	23.01.20 05-00	-	ЦРЭС	п. Косшы	п. Косшы	ПС «Целиноград ская»	ВЛ-10кВ №11	Защита РЗиА: МТЗ Погода: метель, сильный ветер, снег.	-	-	350	9	359	На огр
22	23.01.20 05-00	-	ЦРЭС	п. Косшы	п. Косшы	ПС «Целиноград ская»	ВЛ-10кВ №6	Защита РЗиА: МТЗ Погода: метель, сильный ветер, снег.	-	-	350	9	359	На огр.
23	23.01.20 07-17	-	ЦРЭС	п. Интернациональ ный	п. Интернациональ ный	ПС «Интернацио нальная»	ВЛ-10кВ №1	Защита РЗиА: МТО Погода: метель, сильный ветер, снег.	-	-	340	15	355	На огр.

24	23.01.20 07-17	-	ЦРЭС	п. Интернациональный	ПС «Интернациональная»	ВЛ-10кВ №3	Защита РЗиА: МТО Погода: метель, сильный ветер, снег.	-	250	9	259	На огр.
25	23.01.20 07-30	-	ЦРЭС	п. Чубары	ПС «Куянды»	ВЛ-10кВ №7	Защита РЗиА: МТО Погода: метель, сильный ветер, снег.	-	380	14	394	На огр.
26	23.01.20 07-30	-	ЦРЭС	п. Малотимофеевка	ПС «Куянды»	ВЛ-10кВ №6	Защита РЗиА: МТО Погода: метель, сильный ветер, снег.	-	250	9	259	На огр.
27	23.01.20 07-30	-	ЦРЭС	п. Куянды	ПС «Куянды»	ВЛ-10кВ №8	Защита РЗиА: МТО Погода: метель, сильный ветер, снег.	-	340	11	351	На огр.

**И.о. заместителя Генерального директора
по производству - главный инженер**



А.Сырвачев

факс: 8-7162-25-13-16 Департамент Комитета госэнергонадзора и контроля по Акм. обл. (по сельским электрическим сетям)
факс: 8-716-29-80-26 Управление энергетики и ЖКХ по Акмолинской области

Время передачи: _____
Время передачи: _____

