


ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ

о технологических нарушениях в сетях 220-110-35-10 (6) 0,4 кВ АО «АРЭК»
по состоянию на 08 октября 2020 года на 08-30 часов.

№ п/п	Дата и время		Наименование РЭС	Наименование населенных пунктов	Наименование ПС	Наименование ВЛ	Причина отключения	Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования	Время простоя (ч)	Количество отключенных потребителей			Недоотпуск э/э (кВт*ч)
	Отключения	Включения								Физ. лица	Юр. лица	Итого	
1	01.05.20 15-55	-	ЦРЭС	п. Караоткель	ПС Ильинка	КЛ-10кВ №2А На балансе Акмата п. Караоткель	Защита РЭИД: Аварийное отключение. 01.05.20 в 21-37 введена колышущая КЛ-10кВ №20 ПС Ильинка, питающая РП-10-2.	-	5,7	300	-	300	500
2	07.10.20 10-12	07.10.20 11-29	АршРЭС	п. Куйгенжар, Жибекжолы	ПС Новоалександровка	ВЛ-10кВ №9	Защита РЭИД: земля ф. "А". Причина не выявлена.		1,28	174	24	198	120
3	06.10.20 16-20	-	ЦРЭС	п. Кызылжар, Резиденция	ПС Мичурина	ВЛ-10кВ №13 (на балансе потребителя)	Защита РЭИД: Дуговая защита. Повреждена концевая муфта.			20	3	23	0
4	10.08.20 08-01	-	ЦелРЭС	ул. Бокейхана, Иманова, пр. Республики	ПС Астана	КЛ-10кВ №703 (на балансе Астана-РЭК)	Защита РЭИД: ТО. 10.08.20 в 08-01 потребители перезапитаны от КЛ-10кВ №807 ПС Астана.		0	0	0	0	0

5	10.08.20 09-05	-	ЦРЭС	Водоснабжения	ПС Красный Флаг	ВЛ-10кВ №15 (на балансе потребителя)	Защита РЭиД: земля на ф. "А". Потребитель ГХП ПХБ Водоснабжения, сообщено. Потребитель перезапитан от ВЛ-10кВ №2А ПС	0	0	1	1	30
---	-------------------	---	------	---------------	-----------------	--	--	---	---	---	---	----

**Заместитель Генерального директора
по производству - главный инженер**



А.Сырвачев

факс: 8-7162-25-13-16 Департамент Комитета госэнергонадзора и контроля по Акм. обл. (по сельским электрическим сетям) время отправки _____

факс: 8-716-29-80-26 Управление энергетики и ЖКХ по Акмолинской области

