


ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ
 о технологических нарушениях в сетях 220-110-35-10 (6) 0,4 кВ АО «АРЭК»
 по состоянию на 03 марта 2021 года на 08-30 часов.

№ п/п	Дата и время		Наименование РЭС	Наименование населенных пунктов	Наименование ПС	Наименование ВЛ	Причина отключения	Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования	Время простоя (ч)	Количество отключенных потребителей			Недоотпуск э/э (кВт*ч)
	Отключения	Включения								Физ. лица	Юр. лица	Итого	
РЭУ													
1	28.02.21 17-15	02.03.21 16-07	АтбРЭС	п. Сочинский бригады	ПС Целинная	ВЛ-10кВ №3	Защита РЗиА:МТЗ. РПВ неуспешное Погода: Метель. В пролете оп.88-89 провис провода устранен.		25,18	0	1	1	250

**Заместитель Генерального директора
 по производству - главный инженер**



А.Сырвачев

время отправки _____

