

**ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ**  
о технологических нарушениях в сетях 220-110-35-10 (6) 0,4 кВ АО «АРЭК»  
по состоянию на 07 апреля 2021 года на 08-30 часов.

№ п/п	Дата и время		Наименование РЭС	Наименование населенных пунктов	Наименование ПС	Наименование ВЛ	Причина отключения	причина задержки устранения повреждения и включения оборудования	Время простоя (ч)	Количество отключенных потребителей			Недоотпуск э/э (кВт*ч)
	Отключения	Включения								Физ. лица	Юр. лица	Итого	
<b>РЭУ</b>													
1	07.04.21 07-30	-	ЦРЭС	п. Акмол	ПС Акмолинская	ВЛ-10кВ №21	Защита РЗА: земля ф"С" отключен вручную. Бригада выехала с осмотром ВЛ.			116	18	134	на огр.
<b>ЕМЭС</b>													
2	06.04.21 17-20	06.04.21 20-59	ЖРЭС	с Перекатное	ПС"Перекатная"	ВЛ-10кВ №4 "ХПП" (К)	Отключена вручную "Земля" ф-"А". Заменен поврежденный изолятор ф-"А" на опоре №7	Время необходимое для прибытия бригады и отыскание, устранения повреждения из п. Жаксы до с. Перекатное (50км). Протяженность линии ( 8,15км)	3,65	72	7	79	250

**Заместитель Генерального директора  
по производству - главный инженер**



**А.Сырвачев**

время отправки \_\_\_\_\_

