

ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ

о технологических нарушениях в сетях 220-110-35-10 (6) 0,4 кВ АО «АРЭК»
по состоянию на 01 октября 2020 года на 08-30 часов.

№ п/п	Дата и время		Наименование но вание РЭС	Наименование населенных пунктов	Наименование ПС	Наименование ВЛ	Причина отключения	Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования	Время простоя (ч)	Количество отключенных потребителей			Недоотпуск э/э (кВт*ч)
	Отключе- чения	Включе- чения								Физ. лица	Юр. лица	Итого	
1	01.05.20 15-55	-	ЦРЭС	п. Караоткель	ПС Ильинка	КЛ-10кВ №2А На балансе Акмата п. Караоткель	Защита РЭиА: Аварийное отключение. 01.05.20 в 21-37 введена колышущая КЛ-10кВ №20 ПС Ильинка, питающая РП-10-2.	-	5,7	300	-	300	500
2	30.09.20 14-34	30.09.20 17-32	ЦРЭС	п. Караоткель	ПС Ильинка	ВЛ-10кВ №15	Защита РЭиА: МТЗ Оттайка от опоры №20 в пролете опор №6-7 поврал провод ф "А", устранено.	-	2,96	560	11	571	90
3	30.09.20 16-54	-	ЦРЭС	Освещение дороги	ПС Интернациональная	ВЛ-10кВ №10 (на балансе потреб. Казавтодор)	Защита РЭиА: ТО Линия на балансе потребителя. Сообщено потребителю.	-	-	-	1	1	на отр.
4	30.09.20 17-06	30.09.20 17-35	ЦРЭС	п. Куянды ТОО "КИПЭСТ"	ПС Коянды-Южная	ВЛ-10кВ №103 (на балансе ТОО "КИПЭСТ")	Защита РЭиА: МТЗ Причина не установлена.	-	0,48	800	0	800	170
5	28.09.20 18-25	30.09.20 14-46	ЦРЭС	«Аркайык- Электро», уличное освещение	ПС Красный Яр	КЛ-10кВ №1 (на балансе потребителя)	Защита РЭиА: ТО. КЛ-10кВ №1 на балансе ТОО «Аркайык- Электро», сообщено.	-	0	0	1	1	120

6	24.09.20 10-20	-	ЦРЭС	Детский сад "Меир-М"	ПС Интернациональная	ВЛ-10кВ №22 (на балансе АО Астана-РЭК, сообщено)	Защита РЭиД: Земля ф. "В". В 11-23 детский сад "Меир-М" перезапитан от ВЛ-10кВ №20 ПС Интернациональная.	0	0	0	0	0	0	0
7	10.08.20 08-01	-	ЦелРЭС	ул. Бокейхана, Иманова, пр. Республики	ПС Астана	КЛ-10кВ №703 (на балансе Астана- РЭК)	Защита РЭиД: ТО. 10.08.20 в 08-01 потребители перезапитаны от КЛ-10кВ №807 ПС Астана.	0	0	0	0	0	0	0
8	10.08.20 09-05	-	ЦРЭС	Волоснабжения	ПС Красный Флаг	ВЛ-10кВ №15 (на балансе потребителя)	Защита РЭиД: земля на ф. "А". Потребитель ГХП ПХБ Волоснабжения, сообщено. Потребитель перезапитан от ВЛ-10кВ №2А ПС Красный Флаг.	0	0	1	1	1	30	

✓
Заместитель Генерального директора
по производству - главный инженер

А.Сырвачев

факс: 8-7162-25-13-16 Департамент Комитета госэнергонадзора и контроля по Акм. обл. (по сельским электрическим сетям) время отправки _____
факс: 8-716-29-80-26 Управление энергетики и ЖКХ по Акмолинской области