

Протокол об итогах конкурса путем тендера по закупке установки для поверки трансформаторов напряжения на месте установки

г. Нур-Султан

"21" октября 2021 г.

1. Тендерная комиссия АО «Акмоллинская распределительная электросетевая компания», утвержденная приказами № П-1036 от 17.09.2021 и № П-1162 от 18.10.2021г. года в следующем составе

Председатель тендерной комиссии:	Сырвачев Александр Владимирович - заместитель генерального директора по производству – главный инженер
Заместитель тендерной председателя:	Гречаник Ирина Анатольевна - заместитель генерального директора по экономике и финансам.
Члены тендерной комиссии:	Сагындык Анар Сейдихановна - начальник управления закупок Амренова Калима Тасбулатовна - начальник юридического отдела Абылгазина Ольга Александровна - главный метролог
Секретариат тендерной комиссии:	Подлицына Любовь Алексеевна, ведущий инженер отдела договоров и организации тендеров. Асанова Диана Мендугалиевна, ведущий инженер отдела договоров и организации тендеров.

находясь по адресу г. Нур-Султан, ул.К. Циолковского, д.2/3, провела процедуру проведения закупки установки для поверки трансформаторов напряжения на месте установки способом конкурса путем тендера следующих наименований товаров (работ, услуг):

№ лота	Наименование закупки	Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг
1	Установка для поверки трансформаторов напряжения на месте установки	Установка для поверки трансформаторов напряжения на месте установки в комплекте. Номинальные значения напряжения 6/√3; 6; 10/√3; 10 15/√3; 15; 20; 35/√3; 35; 110/√3; 220/√3 кВ. Диапазон измерения первичного напряжения при поверке ТН от 5,0 до 152,0 кВ. Диапазон вторичного напряжения при поверке ТН - 100 В. Пределы основных допускаемых погрешностей при измерении показателей качества электроэнергии, частоты и мощности нагрузки ТН соответствует пределам основных допускаемых погрешностей электроизмерительного эталонного прибора. Значение погрешности установки заданного значения первичного напряжения на выходе установки, не более 2 %. Значение нестабильности напряжения на выходе установки не более 1% — за время не более 1 мин, 3% — за время более 1 мин. Значение потребляемой мощности 5000 ВА, не более. Значение мощности нагрузки 3000 ВА.


2. До истечения окончательного срока тендерные заявки предоставили: тендерные заявки потенциальными поставщиками не представлены.

3. По результатам проведенной процедуры закупки способом конкурса путем тендера принято решение:

Принять закупку установки для поверки трансформаторов напряжения на месте установки способом конкурса путем тендера несостоявшимся на основании подпункта 2 пункта 83 "Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий", утвержденных приказом министра национальной экономики Республики Казахстан №73 от 13 августа 2019 года в связи с тем, что на участие в конкурсе путем тендера приняло участие менее двух потенциальных поставщиков (приняло участие - 0 потенциальных поставщиков).

4. Обобщенное изложение запросов о разъяснении тендерной документации, ответов на них, а также обобщенное изложение изменений и дополнений к тендерной документации: запросы о разъяснении тендерной документации от потенциальных поставщиков не поступали, изменения и дополнения к тендерной документации не вносились.

5. Информация о привлечении технических экспертов: технические эксперты не привлекались

Председатель тендерной комиссии:		Сырвачев А.В.
Заместитель председателя тендерной комиссии:		Гречаник И.А. (Приказ о переводе на дистанционную форму работы №798 д/с от 15.10.2021г.)
Члены тендерной комиссии:		Сагындык А.С.
		Амренова К.Т.
		Абылгазина О.А.
Секретарь тендерной комиссии:		Подлицына Л.А.